

ESCALATOR LAYOUT

공사명 : 스페이스 살림 조성 에스컬레이터 설치공사

#1,2,3,4 : HSES30-3S1200-4200SO

#5,6 : HSES30-3S1200-4350SO




#7,8 : HSES30-3S1200-3500SO

도시기반시설본부 설비부

건축도면 치수 반영

바닥마감 (바닥마감포함, 단위:mm)

구 분	토목도면치수	실측치수	제작 치수
층 고			
길 이			



3STEP-1200TYPE-H4,200
NO. 1,2,3,4호기(4대)

에스컬레이터 규격

적 용	준옥외형
설치위치	B1F ~ B2F
장비번호	E/S-01 (No.1,2,3,4)
수평스텝	3 STEP
타 입	1200 TYPE (STEP WIDTH : 1000mm)
속 도	0~30 m/min (정격운행속도 30m/min)
제어방식	인버터(VVVF) 제어
경 사 각	30°
층 고	H=(4,200)mm
수평길이	L=(14,135)mm
모터용량 / 인버터용량	(11)KW / (15)KW
전 원	3상 4선식(R,S,T,N,G) 380V 60Hz
반 력(대당)	R1(상부측 반력값) : 80 kN
	R2(하부측 반력값) : 75 kN

주요구성부품 재질




No.	품 명	재 질
1	핸드레일	하이퍼론 또는 특수합성고무 등
2	핸드레일 가이드	스테인레스 스틸 304종 2t
3	난 간	스테인레스 스틸 304종 2t
4	스 텝	알루미늄 다이캐스팅(검정)
5	스커트판넬	스테인레스 스틸 304종 2t
6	이너데크	스테인레스 스틸 304종 2t
7	아웃데크	스테인레스 스틸 304종 2t
8	포스트빔	스테인레스 스틸 304종 3t
9	콤 /데마케이션	알루미늄 / 황색강화합성수지
10	랜딩플레이트	스테인레스 스틸 304종
11	진입방지봉	스테인레스 스틸 304종
12	끼어들방지난간	스테인레스 스틸 304종
13	트러스	용융아연도금(85um)
14	비상정지버튼	투명아크릴커버 비상정지버튼

CHANGES	고객승인	소 속		TITLE	DWG NAME			
		성 명	(인)		현장 설치도 - 스페이스 살림 조성 No. 1,2,3,4호기			
	Tolerances unless otherwise stated			스페이스 살림 조성 기계공사	DWG NO			SCALE N/S
					SHES190610-SSC-001			
	PROJECTION ANGLE					DSND BY	CHKD BY	APPD BY
			mm					

건축도면 치수 반영

바닥마감 (바닥마감포함, 단위:mm)

구 분	토목도면치수	실측치수	제작 치수
층 고			
길 이			



에스컬레이터 규격

적 용	준옥외형
설치위치	1F ~ B1F
장비번호	E/S-01 (No.5,6)
수평스텝	3 STEP
타 입	1200 TYPE (STEP WIDTH : 1000mm)
속 도	0~30 m/min (정격운행속도 30m/min)
제어방식	인버터(VVVF) 제어
경 사 각	30°
층 고	H=(4,350)mm
수평길이	L=(14,360)mm
모터용량 / 인버터용량	(11)KW / (15)KW
전 원	3상 4선식(R,S,T,N,G) 380V 60Hz
반 력(대당)	R1(상부측 반력값) : 82 kN
	R2(하부측 반력값) : 76 kN

주요구성부품 재질

No.	품 명	재 질
1	핸드레일	하이퍼론 또는 특수합성고무 등
2	핸드레일 가이드	스테인레스 스틸 304종 2t
3	난 간	스테인레스 스틸 304종 2t
4	스 텝	알루미늄 다이캐스팅(검정)
5	스커트판넬	스테인레스 스틸 304종 2t
6	이너데크	스테인레스 스틸 304종 2t
7	아웃데크	스테인레스 스틸 304종 2t
8	포스트빔	스테인레스 스틸 304종 3t
9	콤 /데마케이션	알루미늄 / 황색강화합성수지
10	랜딩플레이트	스테인레스 스틸 316종 Etching 2.5t
11	진입방지봉	스테인레스 스틸 304종
12	끼어들방지난간	스테인레스 스틸 304종
13	트러스	용융아연도금(85um)
14	비상정지버튼	투명아크릴커버 비상정지버튼

3STEP-1200TYPE-H4,350
NO. 5,6호기(2대)

CHANGES	고객승인	소 속		TITLE	DWG NAME						
		성 명	(인)		현장 설치도 - 스페이스 살림 조성 No. 5,6호기						
	Tolerances unless otherwise stated				스페이스 살림 조성 기계공사				DWG NO		SCALE N/S
	PROJECTION ANGLE								SHES190610-SSC-002		
								DSND BY	CHKD BY	APPD BY	SHEET

