

보도육교 엘리베이터 상세도(3)

(시점측)

엘리베이터 기계 상세도

S=1:10

NOTE : 본 표준도에 제시된 제품(공법)은 실시설계 당시 공사비 기초금액산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토자료등과 상호 비교 검토하여 발주청 (감리원)과 사전협의 후 재질,규격,성능등이 동등 이상의 제품(공법)으로 변경 적용할 수 있음.

- 분전반 전원인입(최상층 가까이 분전반 설치)
- 분전반 부터 제어반까지의 배관,배선은 건물측 바닥으로 매설 할것(건물측 공사)
- Cable 길이는 최하층 건물측 바닥에서 최소 1m 이상 여유를 줄것
- 모터 용량 : kw(호기당)
- 차단기 용량 :
- 인입선 굵기 :
- 인터폰 선 : 0.75mm x 7본

